

石巻広域クリーンセンター維持管理データ

令和5年度

維持管理項目	炉番号	測定項目 (単位)	基準値※1	令和5年									令和6年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度記録及び一酸化炭素濃度	1号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度(°C) ※3	800以上	1,287	1,271	1,245	1,261	1,249	1,041	1,267	1,257	1,190	1,307	1,272	1,268
		集じん器入り口の燃焼ガス温度(°C) ※3	200以下	180	180	180	180	179	167	180	180	172	180	179	180
		排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) ※3	100以下	6	6	5	3	4	3	6	6	6	4	5	7
	2号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度(°C) ※3	800以上	1,199	1,240	1,222	1,165	1,215	1,226	1,211	1,241	1,250	1,227	1,233	1,236
		集じん器入り口の燃焼ガス温度(°C) ※3	200以下	179	179	180	180	180	180	178	180	180	179	179	178
		排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) ※3	100以下	6	6	5	7	6	6	6	7	6	6	5	5
冷備に去に積したばいじんの処理	1号炉	冷却設備	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施
		排ガス処理設備	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施
	2号炉	冷却設備	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施
		排ガス処理設備	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施

※1 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）に基づく。

※2 ばいじんの除去は、冷却設備においてはストブロワ、排ガス処理設備においてはパルスジェットによる払落しを行っている。

※3 各温度及びCOは、運転中の平均値（立上げ・立下げ除く）とする。

処分した廃棄物の種類と数量

単位：トン

処分した年月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種類	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ
数量	4,165	4,917	4,842	4,695	4,944	4,470	4,727	4,234	4,334	4,214	3,731	3,893