石巻広域クリーンセンター維持管理データ

令和６年度

維持管理項目	炉番号	測定項目（単　位）	基準値※1	令和６年									令和７年		
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度（連続記録計の各月平均値）	1号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）※3	800以上	1,259	1,219										
		集じん器入り口の燃焼ガス温度（℃）※3	200以下	179	178										
		排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）※3	100以下	6	7										
	2号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）※3	800以上	1,235	1,248										
		集じん器入り口の燃焼ガス温度（℃）※3	200以下	179	180										
		排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）※3	100以下	5	6										
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去に関する項目※2	1号炉	冷却設備	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施										
		排ガス処理設備	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施										
	2号炉	冷却設備	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施										
		排ガス処理設備	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施										

※１基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）に基づく。

※２ばいじんの除去は、冷却設備においてはスートブロワ、排ガス処理設備においてはパルスジェットによる払落しを行っている。

※３各温度及びCOは、運転中の平均値（立上げ・立下げ除く）とする。

処分した廃棄物の種類と数量

単位：トン

処分した年月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種　　類	可燃ごみ	可燃ごみ										
数　　量	4,762	4,657										